

Juiz de Fora, 06 de agosto de 2018.

Pregão Eletrônico nº 090/18

Objeto: Aquisição de válvula de retenção de fechamento rápido DN 150 e obturador para válvula de retenção de 200mm para atender a CESAMA.

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 090/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Com relação ao Pregão em referência Objeto: Aquisição de válvula de retenção de fechamento rápido DN 150 e obturador para válvula de retenção de 200mm para atender a CESAMA. Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Solicitamos verificar o diâmetro externo da válvula de retenção, nosso modelo tem 216 mm de dn externo.”

R¹: **Vamos aceitá-la com diâmetro externo menor, pois não interfere no funcionamento e nem na formulação da proposta. O que não pode ser menor ou maior é o DN.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br