

Juiz de Fora, 07 de janeiro de 2019.

Pregão Eletrônico 145/18

Objeto: Aquisição de Baterias de no break de 12V 7Ah e 12V 30 Ah para a CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 145/18 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹. “Solicito esclarecimento referente ao item 02 do citado pregão eletrônico.

Descrição no TR

BATERIA ESTACIONARIA 12V 30AH - Bateria estacionária 12V 30Ah, para sistema de energia solar ou Nobreaks, com dois conectores de terminal, sem manutenção, com válvula VRLA, respiro, filtro antichama, vida útil de 4 anos, garantia de 2 anos. Certificada pela Anatel.

Tamanho aproximado +/- 2mm: L=175mm; C=175mm, H=175mm

Fiz diversos orçamentos e as baterias com essas dimensões e características NÃO SÃO VRLA.

Favor confirmar junto a área técnica responsável pela solicitação, para que possamos ofertar sem erro e não frustrar o certame por falta de informações técnicas.”

R¹. “Oferecemos o modelo de referência Frencom DF300”

A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas do dia 10/01/2019.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Júnior
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9198 / 9201
licita@cesama.com.br