

Pregão Eletrônico nº 080/18

Objeto: Aquisição de transmissores de pressão para a CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 080/18 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: PERGUNTA: REFERENTE AOS ITENS 1 E 3, VERIFICAMOS QUE AS REFERÊNCIAS MENCIONADAS Gulton GTP1000 ou Novus NP300, TRATAM-SE DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO COM AJUSTE DE ZERO E SPAN, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, E NA DESCRIÇÃO DO EDITAL / TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ COMO GRAU DE PROTEÇÃO IP-68. CASO SEJA NECESSÁRIO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-68, A CONSTRUÇÃO SERÁ COM PREENSA CABOS ACOMPANHADO DE 2 MTS DE CABO SEM O AJUSTE DE ZERO /SPAN. GOSTARIAMOS DE SABER QUAL DESCRIÇÃO PODEMOS CONSIDERAR?

R¹: Pode ser com proteção IP65 com ajuste de zero e span. Na aplicação que faremos é aceitável.

Q²: PERGUNTA: REFERENTE O ITEM 2: GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODEMOS FORNECER ESTE MODELO DE TRANSMISSOR DE PRESSÃO COM PROTOCOLO HART COM INDICAÇÃO DIGITAL CONFORME FICHA EM ANEXO, POIS O MESMO PODE SER VISUALIZADA A PRESSÃO LIDA DIRETAMENTE NO PROCESSO.?

R²: Sim, pode ser ofertado, desde que ele seja fornecido com o configurador

A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas, do dia 31/07/2018.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br