

Juiz de Fora, 23 de julho de 2018.

Concorrência nº. 003/18

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de odores, em pontos do Sistema Coletor Urbano de Esgoto Sanitário de Juiz de Fora que apresente eficiência na redução da concentração de Gás Sulfídrico (H₂S), incluindo adequação de instalações, cessão de equipamentos em comodato, fornecimento de reagentes, softwares de controle “on line” com possibilidade de acesso remoto e analisadores de gás sulfídrico.

Apresentamos questionamento ao Edital da Concorrência nº. 003/18 e esclarecimento conforme setor técnico da CESAMA.

Questionamento: “Em relação à concorrência 03/2018, que visa a aquisição de um sistema de controle e monitoramento de odor:

- Gostaria de saber qual a vazão (L/s) da estação de tratamento? Isso é importante para que possamos avaliar a dosagem e quantidade mensal de produto a ser solicitado.

· REGIONAL NORTE - Nova ERA

Endereço: Jarcil Firmino Pinheiro nº3 – Nova Era

Também gostaria de saber se essa é a primeira vez que o CESAMA abre licitação para esse objeto?”

Resposta: “A vazão média da Unidade de Tratamento de Esgoto é de 75 L/s.”

A Cesama já se interessou em licitar objeto semelhante ao da Concorrência 003/18, mas tal licitação não chegou a ser divulgada, se extinguindo na fase interna.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Paulo Romildo Pires Júnior

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos - CESAMA

pjunior@cesama.com.br