

Juiz de Fora, 18 de maio de 2018.

## **Pregão Eletrônico nº 052/18**

### **Objeto: Aquisição de controlador de potência para a CESAMA.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 052/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** Favor informar a amperagem, e qual o modelo desejado: monofásico, bifásico ou trifásico?

**Q<sup>2</sup>:** O controlador deverá ser mono, bi ou trifásico? Qual a corrente de carga?

**Q<sup>3</sup>:** Quais seriam o número de fases controladas e o valor da corrente?

**Q<sup>4</sup>:** Com relação ao controlador de potência, solicitam-se alguns dados: 1, 2 ou 3 fases? Qual a corrente? Qual a potência da carga?

**R:** Conforme informações do setor técnico da CESAMA, a especificação deverá ser retificada, passando a valer a descrição abaixo:

Descrição: Tensão de carga = 180 ~ 440Vca; Frequência = 50/60Hz; Sinal de comando = 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V e 2-10V; Potenciômetro de 10k; Tipo de controle: trem-de-pulso e ângulo de fase; Alimentação de controle: 220Vac, 50/60Hz; Alarme relé SPST, 3A/250Vca; Rigidez dielétrica entre partes: 2500V; Temperatura de operação: -10 a 60°C; Função: controlar e limitar a potência entregue a uma carga elétrica genérica. Corrente de carga: 100A. Modelo trifásico; três fases controladas. Corrente de surto (10ms): 1600A. Ventilador: 220Vca. Proteção: fusível 100A. Gabinete plástico: ABS+PC/UL-94v0.

**Fabricante/modelo: Novus-PCWE-3P-100**

A área técnica da CESAMA justifica, no Capítulo 2 do Termo de Referência, a necessidade de compra de equipamento da marca / modelo descritos no Termo.

É de nosso entendimento que todas as questões foram acolhidas na resposta de nossa área técnica.

Em atendimento à legislação em vigor, diante das alterações na especificação a abertura da sessão foi adiada para **04/06/2018 às 09:00 horas**.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br