

Juiz de Fora, 20 de julho de 2018.

Pregão Eletrônico nº 074/18

Objeto: Aquisição de válvula de retenção fechamento rápido DN 800mm para atender a CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 074/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Será aceito válvula de retenção com diâmetro externo de 1.220 mm e peso de 1.100 KG?

R¹: Será aceito pois não interfere no funcionamento do equipamento e nem na formulação da proposta.

Q²: Solicitamos também prorrogação de entrega dos materiais para 60(sessenta) dias, devido a complexidade da fabricação dos equipamentos objetos deste certame e, em atendimento a Lei de Licitações nr. 8666 proporcionar o aumento de concorrência e conseqüentemente a redução significativa de preços.

R²: Com relação a prorrogação de tempo de entrega , não será prorrogado devido a necessidade de reparo na tubulação hidráulica para liberarmos o funcionamento pleno dos equipamentos.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

licita@cesama.com.br