




EST.0 À EST.65+19,22
PLANTA

ESC.: 1:2.000



ESTACA	00(CX-REGISTRO)	05	10	15	20	25	27+16,57(DSC-01)	30	30+11,05(VTF-01)	35	40	45	49+10,76(DSC-02)	50	55	60	65	65+19,22(POÇO SUÇÃO EAB)
COTA DO TERRENO (m)	746,500	743,055	739,117	736,534	733,657	731,000	731,000	734,214	734,421	728,733	726,637	725,498	725,000	725,193	730,641	733,965	735,672	736,000
COTA DA SOLEIRA (m)	744,000	742,005	738,067	735,484	732,607	729,950	729,950	733,164	733,371	727,683	725,587	724,448	723,950	724,143	729,591	732,915	734,622	735,000
PROFUNDIDADE (m)	2,500	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,000
MATERIAL/DIÂMETRO (mm)																		
EXTENSÃO (m)																		

EST.0 À EST.65+19,22
PERFIL

ESC.: H=1:2.000
V=1:200

RELAÇÃO DE MATERIAIS – AAB			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DN	QUANT/UNID
01	TUBO PVC PBA CLASSE 15	50	1.319,22 m
02	CURVA 45° PVC JE PB PBA	50	04 pç
03	CURVA 90° PVC JE PB PBA	50	03 pç

c					
b					
a					
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES					

NOTAS:
1 – ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

LEGENDA:
● DESCARGA
▽ VENTOSA

OTTAWA ENGENHARIA		Av. Pres. Tancredo Neves 3557 II 306/Coatelo Belo Horizonte - MG CEP: 31330-430 Telefone: (011) 3418-2170 ottaweng@terra.com.br	
ASS:	CREA: 49.318/D	VISTO:	
PROJ: OLAVO NETO	APROV: HUDSON ROCHA	MATR:	
DES: GILDÁCIO CHAGAS	DATA: NOVEMBRO/2014	MATR:	

CESAMA
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
JUIZ DE FORA - MG
S.A.A. – PENIDO
CAPTAÇÃO 02 – AAB POR GRAVIDADE
PLANTA, PERFIL E RM.

ESCALA:	INDICADAS	A1
Nº		
FOLHA	03	DE 23
ARO.		