

Juiz de Fora, 01 de novembro de 2018.

**Pregão Eletrônico nº 127/18**

**Objeto: Aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido, para atender a CESAMA.**

Com relação ao Pregão em referência Objeto: Aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido, para atender a CESAMA

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Item 4

Solicitamos verificar o diâmetro externo da válvula de retenção, nosso modelo tem 216 mm de diâmetro externo.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Q<sup>1</sup>:** “Item 4

Solicitamos verificar o diâmetro externo da válvula de retenção, nosso modelo tem 216 mm de diâmetro externo.”

**R<sup>1</sup>:** “O diâmetro Nominal(interno ) é de 200 mm. O diâmetro externo não interfere na especificação.”

A data para a abertura das propostas será mantida às 9 horas do dia 14/11/2018.

Atenciosamente,  
Paulo Romildo Pires Junior  
Pregoeiro – CESAMA  
(32) 3692-9198 / 9201  
[pjunior@cesama.com.br](mailto:pjunior@cesama.com.br)