


TESTES DE VAZAMENTO

A Cesama apresenta quatro situações que podem indicar a existência de água vazando. No entanto, pode ser que não exista vazamento. O simples aumento de pessoas em sua casa ou um maior uso de água podem significar uma conta mais alta. Faça a prova, seguindo as instruções. O importante é que você conheça as razões do aumento de sua conta.



Feche a boia ou o registro de entrada da caixa

Anote a numeração e abra o registro




Teste 1 - Na tubulação que leva água até a caixa d'água

- . Deixe o registro do padrão aberto ou qualquer outro registro instalado entre o hidrômetro e a caixa d'água;
- . Vede todos as boias das caixas d'água;
- . Faça uma leitura do hidrômetro. Espere 30 minutos e faça nova leitura. Veja se houve alteração do registro anterior;
- . Se houve mudança e os números continuarem girando é sinal que existe um vazamento no ramal de abastecimento.




Teste 2 - Na válvula ou na caixa de descarga

- . Esvazie o vaso sanitário utilizando um copo descartável e seque-o com um pano. Se ele voltar a encher sem que seja dada descarga, há vazamento;
- . Escute ao lado do comando da descarga, acione a descarga, aguarde a reposição por 30 segundos e observe novamente. Se continuar a repor água é sinal de vazamento.



Teste 3 - Na instalação alimentada pela caixa

- . Vede bem a boia;
 - . Feche bem as torneiras e não use os chuveiros ou a descarga;
 - . Marque o nível de água na caixa;
 - . Depois de 3 horas, verifique se o nível ainda é o mesmo;
 - . Se o nível baixar, há vazamento na tubulação, nos sanitários ou na caixa.
- ATENÇÃO:** O extravasor (ladrão) deve ser posicionado acima do nível da boia.



Teste 4 - Em reservatórios de edifícios

- . Feche o registro de saída do reservatório do subsolo e desligue a bomba;
- . Vede bem a boia do reservatório ou feche o registro de entrada;
- . Espere entre 4 e 12 horas e verifique se o nível baixou;
- . Se isto ocorrer, há vazamento no reservatório.

DECLARAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES DE VAZAMENTO:

Requerente: _____ CPF: _____

Nº Hidrômetro: _____ Leitura antes do teste: _____ Leitura após o teste: _____

- 1) Teste nº 1:
A leitura permaneceu a mesma e/ou os números vermelhos ficaram na mesma posição?
 SIM NÃO
- 2) Teste nº 2:
O vaso voltou a encher?
 SIM NÃO
- 3) Teste nº 3:
O nível da água da caixa permaneceu inalterado?
 SIM NÃO
- 4) Teste nº 4 (Somente para edifícios com cisterna):
O nível da água do reservatório permaneceu inalterado?
 SIM NÃO
- 5) Número total de moradores no imóvel? _____
- 6) Houve alguma alteração nos hábitos do imóvel? Tipo construção, ou reforma, ou troca de água da piscina, ou recebeu visitas por mais de 15 dias, ou etc.
 SIM NÃO
Qual tipo de alteração percebida _____
- 7) Recebeu a carta de consumo alterado?
 SIM NÃO

Declaro ter feito os testes de vazamento conforme instruções anteriores.

Leitura do retorno: _____

Data do retorno: ___/___/___

Assinatura do requerente

CESAMA