

Juiz de Fora, 03 de outubro de 2018.

Pregão Eletrônico SRP nº 103/18

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 103/18 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: A Cesama abriu processo licitatório, Pregão Eletrônico, no intuito de realizar aquisição de hidrômetros. A SOLICITANTE, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão para preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa Administração. Neste sentido, a SOLICITANTE, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento referente ao item 1 e 2: Tendo em vista que a classe de blindagem magnética nível II em pouco se difere da classe magnética nível I pois a mesma não protege o acoplamento contra campos provenientes de ímãs de neodímio e ainda pelo fato de que o modelo de ímã especificado para ensaio da referida classe II é praticamente inexistente no Brasil, solicitamos que, como de costume, seja aceita classe de blindagem nível I.

R¹: Será aceita classe I, segundo texto a seguir modificado em especificação técnica: Com blindagem magnética protegendo contra ação externa de ímãs ou outros elementos magnéticos, devendo atender ao especificado na ABNT NBR 15538:2014, sub-ítem 5.2, para ímãs de ferrite classe I;

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9198 / 9201
licita@cesama.com.br