

Juiz de Fora, 14 de maio de 2019.

Pregão Eletrônico nº 042/19

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de INVERSORES (CONVERSORES) DE FREQUÊNCIA, para acionamento de bombas das seguintes elevatórias de água da CESAMA: Maternidade/D.Bosco, Cesário Alvim, JK1, Nova Benfica, Pq. Independência, Elev. ABC, São Judas 1, Pq. Guarani/Grama, Pq. Guarani, Jockey, Carlos Chagas-Caiçara, Maternidade, Captação CDI e diversas aplicações nas elevatórias de esgoto, ETA's e ETE's.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 042/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Os últimos itens da lista são inversores com armários, é preciso saber qual aplicação do QCM e exigências do cliente final (tipo: uso abrigado ou não (ip54 ou ip 20), somente chave seccionadora ou disjuntor(com manopla?), terá by-pass integrado, porta interna ou não).

R¹: Uso abrigado, IP54. Apenas o que consta no item 4.2 do edital.

Q²: Teria que estar vendo em questão do projeto pois tem armário que abriga 2 inversores dependendo a potência..

R²: Sempre será um armário para um inversor

Q³: Poderá ser inversores tipo IP54 ou IP20?

R³: Sim, pois o edital não define

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9201 / 9198
pjuniior@cesama.com.br