

Juiz de Fora, 22 de maio de 2019.

Pregão Eletrônico nº 050/19

Objeto: Aquisição de válvulas solenóides para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 050/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Conforme preconiza o disposto no item 2.3 do edital em referência, vimos tempestivamente submeter a sua apreciação solicitação de esclarecimento quanto às especificações técnicas dos itens objeto do referido certame licitatório de acordo com o que ora segue:

A temperatura do fluido que circula pelas vias da válvula solenoide, que é água, é informada como sendo na faixa de - 20°C até + 90°C.

Porém, abaixo de 0°C, a água vira gelo.

Solicitamos confirmar se os limites da faixa de valores de temperatura do fluido (água) são - 20°C (inferior) e + 90°C (superior) ou retificar esta informação.”

R¹: A especificação descrita no edital é da válvula. O fluido que vai ser usado é a água em temperatura ambiente(25°C)..

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br