

Juiz de Fora, 17 de julho de 2019.

Licitação Presencial 009/19

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para construção de 02 (dois) reservatórios metálicos (R1 – 939m³ e R2 – 479 m³) incluindo execução da fundação e montagem de reservatórios metálicos, com fundação, laje de fundo (piso) em concreto armado, próprio para armazenamento e distribuição de água potável para a população de Juiz de Fora. Tem instalação prevista no mesmo terreno onde atualmente está instalado o reservatório "Bairu", no bairro de mesmo nome.

Apresentamos os questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar da Licitação Presencial nº 009/19 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *"Pelo fato do órgão não ter disponibilizado sondagem, nem ter incluído itens de fundação profunda na planilha, tampouco ter citado o risco da necessidade de execução de fundações profundas na matriz de risco, entendemos que, caso seja necessário a execução de fundação profunda, tais serviços inerentes serão medidos e remunerados em itens novos a serem incluídos em aditivo contratual. Favor confirmar entendimento."*

R¹: **"Considerando que as particularidades do fornecimento das partes metálicas de cada proponente interferem no cálculo de fundações (peso próprio, formato do teto, área exposta ao esforço de vento, entre outros), o item 8.1 foi incluído objetivando permitir os estudos necessários a investigação, validação e/ou adequação da solução a ser adotada na comparação com o padrão utilizado como referência na definição do preço de licitação. Tais particularidades interferem inclusive no número de sondagens e seu tipo em razão de geometria e esforços resultantes atuantes, razão pela qual não se disponibilizou a utilizada, sob pena de induzir a erros. Neste sentido o cálculo foi realizado tendo como referência as estruturas existentes e foi ainda considerada uma situação mais desfavorável de subsolo, conforme prevê a norma. Contudo será de responsabilidade de cada proponente, realizar seus estudos e dimensionamentos considerando suas particularidades, executar a fundação de forma a garantir a devida estabilidade**

dos reservatórios, seja preenchido ou vazio, e não serão ressarcidos quaisquer custos extras decorrentes desta atuação, que não os presentes em planilha. Lembramos que a licitação tem sua execução por preço global.”

Informamos que está mantida a abertura das propostas para às 9 horas do dia 31/07/2019.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

licita@cesama.com.br