

Juiz de Fora, 18 de Outubro de 2019.

Pregão Eletrônico nº 104/19

Objeto: Aquisição de válvulas borboleta tipo Wafer (DN 12” e 18”) com atuador elétrico para a CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 104/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: “Que seja aceito um prazo de entrega de 90 dias, visto o diâmetro de 18” não ser usual de estoque e o prazo de entrega do atuador elétrico ser de 60 dias.

R₁: “Mantemos o prazo de entrega especificado no edital.”

Q₂: “As válvulas deverão ser Bi-excêntricas? Favor informar a NORMA construtiva e de Face a Face .”

R₂: “Válvula concêntrica AWWA C 504 – NBR 7575.”

Q₃: “Poderia por gentileza informar modelo e fabricante como referencia ?

R₃: “Tomamos como referência: TAG NW300 – 18” e TAG NW300 – 12” para válvulas borboleta e Atuador AT WHITE ON OFF – TOP 160 – Torque 600Nm – 110/220V – Monofásico.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br