

Juiz de Fora, 21 de Outubro de 2019.

**Pregão Eletrônico nº 104/19**

**Objeto: Aquisição de válvulas borboleta tipo Wafer (DN 12” e 18”) com atuador elétrico para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 104/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):**

**Q<sup>1</sup>:** “Gostaria esclarecer uma duvida referente ao padrão de fabricação. Existe a confirmação do modelo da válvula: Válvula Borboleta Concêntrica API 609 Categoria A e se só este padrão de fabricação será aceito ou outros padrões que atendam plenamente a finalidade também serão aceitos?”

**R<sub>1</sub>:** “O Padrão construtivo deverá ser o AWWA C 504.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br