

Juiz de Fora, 18 de Outubro de 2019.

Pregão Eletrônico nº 118/19

Objeto: Aquisição de bomba de dosagem de produtos químicos para tratamento de água bruta em ETAs e poços artesianos para a CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 118/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: “podemos ofertar bomba com pressão de 08 bar ao invés de 10bar?”

R₁: “não aceitaremos bomba com pressão abaixo de 10 Bar.”

Q₂: “podemos ofertar cabeçote em PVC ao invés de PVDF?”

R₂: “as bombas tem que ter cabeçote em PVDF devido aos produtos químicos que elas vão trabalhar dosando. O PVC não atende essa demanda. Não será aceito o cabeçote em PVC.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br