

Juiz de Fora, 14 de fevereiro de 2020.

Pregão Eletrônico nº 075/19

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada na instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos de vazão de água, válvulas de controle de pressão, em redes de distribuição de água da Cesama. Os serviços serão realizados em endereços diversos de Juiz de Fora e/ou Distritos.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 075/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: DO EDITAL

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho Regional de Arquitetura). O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em instalação de válvulas com no mínimo 200 mm de diâmetro.

ESCLARECIMENTO

Para ter ampla participação e atender aos interesses da administração pública, estamos entendendo que será aceito comprovação de qualificação técnica referente a instalação, montagem, comissionamento, start-up ou assistência técnica de equipamentos eletromecânicos ou bombas centrifugas, de maior complexidade técnica que as válvulas. Estamos corretos?

R¹: A instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos e válvulas de controle de pressão, em redes de distribuição de água da Cesama, objeto do PE SRP 75/19, tem características e dificuldades próprias, por isso somente serão aceitos atestados que comprovem a experiência em instalação de válvulas de controle, com no mínimo 200 mm de diâmetro.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9201 / 9198
licita@cesama.com.br