

Juiz de Fora, 21 de Fevereiro de 2020.

Pregão Eletrônico SRP nº 155/20.

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido e acessórios – conexões, registros, parafusos para flanges, anéis de borracha e tampão de ferro fundido nodular para esgoto, para a CESAMA.*

Apresentamos novo questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 155/19 e sua resposta.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: “Referente ao PE 155/2019, itens 3, 15, 16, 17 e 18:

A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS DO TIPO AUTO-CLAVE.

Gostaria de saber se serão aceitos fixação realizada através de parafusos tipo Allen, uma vez que o mesmo atende a NBR 14968 conforme descrição.”

R¹: “Nossa especificação para os itens em questão os descrevem conforme os modelos também descritos como referência, mas é apenas referência. A fixação por parafusos do tipo Allen nos atende, é uma diferença que aparece conforme o fabricante da peça, mas não interfere na sua finalidade, assim como não acarreta modificação na elaboração da proposta.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br