

Juiz de Fora, 20 de fevereiro de 2020.

## **Pregão Eletrônico nº 141/19**

**Objeto: Aquisição de material elétrico, bomba dosadora eletromagnética para a ETA São Pedro e padrão trifásico, conforme especificações contidas no Termo de Referência.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 141/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

**Pergunta 1.** Gentileza verificar se os itens 3 e 4 que são transdutores podem ser cotados IP20. Acreditamos que por serem usados dentro de painel IP20 possa atender.

**Resposta da área técnica:** “Nos reservamos no direito de manter a especificação original visando maior proteção e vida útil do equipamento”.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Romildo Pires Junior  
Pregoeiro – CESAMA  
(32) 3692-9201 / 9198  
licita@cesama.com.br