

Juiz de Fora, 12 de março de 2020

Licitação Presencial 019/19

Objeto: *Contratação de empresa ou de consórcio de prestação de serviços de engenharia, para Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora. Programa Saneamento para Todos – Avançar Cidades – Contrato 0506.597 – 36/2018 - Caixa Econômica Federal - Governo Federal - Ministério das Cidades.*

Apresentamos questionamento encaminhado por empresas interessadas em participar da Licitação Presencial nº 019/19 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q2: Referente a resposta R² do questionamento Q2, enviada no dia 09/03/2020, Especificação Técnica – Válvula Borboleta Flangeada, solicitamos esclarecimento sobre qual o tipo de acionamento deve ser considerado para cada válvula descrita na tabela abaixo:

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
4.35	VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10	un.	1,00
4.36	VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10	un.	1,00
4.37	VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10	un.	1,00

R²: Com relação ao questionamento sobre qual tipo de acionamento deve ser considerado para as válvulas borboletas especificadas, esclarecemos que devem ser consideradas válvulas com acionamento manual que permitam a instalação de sistema de automação posteriormente.

Informamos que está mantida a abertura das propostas para às 9 horas do dia 25/03/2020.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

rmelo@cesama.com.br licita@cesama.com.br