

Juiz de Fora, 01 de dezembro de 2020.

Licitação Eletrônica 019/19

Objeto: Contratação de empresa ou de consórcio de prestação de serviços de engenharia, para Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora. Programa Saneamento para Todos – Avançar Cidades – Contrato 0506.597 – 36/2018 - Caixa Econômica Federal - Governo Federal - Ministério das Cidades.

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar da Licitação Eletrônica nº 019/19 e respostas conforme área técnica e CPL da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Em análise da documentação do referido processo, especificamente no anexo “LE 019-19 - Anexo I - 2. VOL 1 E 2 -MEMORIAL ESPEC TEC ago2020”, foi informado no item 4.3.11 – que o bota-fora é a cargo da CONTRATADA. Qual item da planilha orçamentária será remunerado esse custo? Bota-foras da região tem preços médios de R\$ 30,00 por m3, para receber esse tipo de material. Entendemos que o preço da planilha de transporte é apenas para os equipamentos e não para a taxa de indenização do bota-fora.”

R¹: “(Este item já foi respondido em questionamento anterior)

Todos os custos inerentes ao bota-fora foram baseados em códigos SINAPI, que estão previstos em suas composições e o descarte deverá ser ambientalmente correto. O descumprimento deste item coloca a empresa contratada sob risco de aplicação das penalidades ambientais bem como aquelas previstas no contrato. Portanto, independente de item relativo a taxa de indenização do bota-fora, será exigido da empresa a comprovação de destinação ambientalmente correta. Relembramos que se trata de uma obra a preços globais.”

Q²: “- Segundo o LE 019-19 - Anexo I - 3. VOL 3-ORCAMENTO ago2020, na memória de cálculo da quantidade de bota-fora, foi considerado escavação de solo com água + volume do pavimento demolido. Onde foi considerado o volume de bota-fora dos tubos?.”

R²: “O volume de bota-fora considerado foi o somatório das estimativas de escavação de solo com água e volume de pavimento demolido. Restos de materiais como tubulação, dentre outros, estão incluídos nas quantidades estimadas.”

Informamos que a data para a abertura das propostas está mantida para para as 9 horas do dia 22/12/2020.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

rmelo@cesama.com.br licita@cesama.com.br