

Juiz de Fora, 27 de Março de 2020.

Pregão Eletrônico nº 145/19.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de inversores (conversores) de frequência para uso no Booster Parque de Exposição para acionamento de um Motor de 600CV em 660Volts com corrente nominal 477 Ampères

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 145/19 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1. Solicito esclarecer o questionamento abaixo:

O Anexo I – Termo de Referência não especifica o grau de proteção dos inversores. Poderá ser utilizado grau de proteção IP00 ou, devido a corrente nominal, o mínimo exigido será grau de proteção IP54?

R1: Respondendo ao questionamento, o IP não está especificado pois o equipamento será instalado dentro de um armário que fará a proteção. Portanto não foi especificado e não será cobrado.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br