

Juiz de Fora, 11 de maio de 2020.

Pregão Eletrônico nº 024/20.

Objeto: Aquisição de cabos de instrumentação blindados para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 024/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1. Os cabos são de cobre?

R1: Tem que ser específico para instrumentação!

Q2: Vai ser fibra de poliéster ou fita aluminizada ou trança? Normalmente não se usa tudo junto ou é um ou outro ou pode haver projetos especiais.

Tem foto desse cabo desencapado pra gente ver os detalhes?

R2: Indica-se a referencia: "fabricante Sparflex - cabo de instrumentação 1P x 0,75 BF+T 300V."

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira
Pregoeiro – CESAMA
(32) 3692-9198 / 9201
anogueira@cesama.com.br