

Juiz de Fora, 13 de Maio de 2020.

**Pregão Eletrônico nº 017/20.**

**Objeto: *Aquisição de rotores para bombas de uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.***

Apresentamos questionamento encaminhado por interessados no Pregão Eletrônico nº 017/20 e sua respectiva resposta.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):**

**Q1:** “As Bi Partidas da Worthington tem 2 hidráulicas para os rotores, pode ser Rotor “A” ou “B”, são rotores diferentes. QUAL O ROTOR ESTÁ SENDO O SOLICITADO?”

**R1:** “O rotor é para bomba 8LN 18 tipo “A”.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br