

Juiz de Fora, 08 de Julho de 2020.

Pregão Eletrônico nº 035/20.

Objeto: Aquisição de bomba de dosagem de produtos químicos para tratamento de água bruta em ETAs e poços artesianos para a CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 035/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: “PODEMOS OFERTAR BOMBA COM CABEÇOTE EM PVC, VISTO QUE ESTA ESPECIFICAÇÃO É DA BOMBA PROMINENT E DA BOMBA DOSIVAC E A NOSSA BOMBA TEM CABEÇOTE EM PVC, MAS ATENDE AOS PARÂMETROS DE VAZÃO E PRESSÃO E AS OUTRAS PARTICULARIDADES?”

R¹: “Não será aceito propostas com o material diferente da especificação técnica para compra dos equipamentos de dosagem de produtos químicos.”.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

laragao@cesama.com.br