

Pregão Eletrônico



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00041/2020

Às 10:01 horas do dia 12 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDRE BORGES DE SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0412020, Pregão nº 00041/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: TRANSMISSOR

Descrição Complementar: Item 01 O transmissor de nível hidrostático; Sensor piezorresistivo 316 L e diafragma material AISI 316 ; material do invólucro em aço inoxidável AISI 316 L; Faixa de pressão de 0 a 20 MCA ; Grau de Proteção: IP-68; Cabo blindado especial com compensação atmosférica em Prensa cabo; Vedação anel o ring, borracha nitrílica; ; Sinal de saída 4 a 20 mA; Alimentação de 12 a 30 VCC; para ser utilizado em montagem suspensa; Precisão do sinal: < 0,1%. Modelo referencia: Pressgage TPI-PRESS-HIDRO. Quantidade 05 peças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.628,7500

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA , pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/08/2020 15:51:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICA, CNPJ/CPF: 07.279.405/0001-50, Melhor lance: R\$ 3.300,0000
Homologado	12/08/2020 10:01:40	ANDRE BORGES DE SOUZA	

Fim do documento