

Juiz de Fora, 28 de Setembro de 2020.

Pregão Eletrônico nº 058/20.

Objeto: Aquisição de conjuntos motobombas para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamento encaminhado por interessado no Pregão Eletrônico nº 058/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: Analisando vosso Termo de Referência, visualizamos os descritivos abaixo nos itens 01, 02, 03, 04, 07 e 09:

“...flangeados padrão BSP...”

“...flangeados, obedecendo conexão padrão BSP...”

Informamos que “BSP” (British Standard Pipe) é uma norma técnica para conexões do tipo rosca. Sabedores do alto nível técnico desta autarquia, decerto houve um erro de digitação, onde solicitamos à V. Sas. que nos confirmem se a exigência/preferência será por bocais flangeados ou rosqueados, dada a significativa diferença de preço entre ambos.

R1: *“Informo que será aceito a proposta para equipamentos com bocais flangeados ou rosqueados tanto na sucção quanto no recalque, desde que atendam todos os itens técnicos descritos no edital.”*

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA - (32) 3692-9198 / 9201 - laragao@cesama.com.br