

Juiz de Fora, 30 de novembro de 2020.

Pregão Eletrônico nº 088/20.

Objeto: Aquisição de Conjunto Motobomba 175cv para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 088/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: “Entendemos que serão aceitos equipamentos com sucção do diâmetro 200 mm e recalque de 150 mm, sendo fornecidos para adequação aos diâmetros de tubulação informados no edital por meio de redução excêntrica e concêntrica, favor confirmar nosso entendimento.”

R1: “informo que os diâmetros de sucção e recalque não serão itens técnicos para a reprovação de qualquer proposta, porém o equipamento a ser ofertado tem que ter o ponto de operação e o rendimento do conjunto conforme especificado no edital.”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9299 / 9201

lsoares@cesama.com.br