

Juiz de Fora, 03 de dezembro de 2020.

Pregão Eletrônico nº 088/20.

Objeto: Aquisição de Conjunto Motobomba 175cv para uso da CESAMA.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 088/20 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q³: “Na especificação técnica não fica muito claro o tipo construtivo da bomba. Por gentileza informar se serão aceitas bombas bipartidas axialmente (bocais de sucção e recalque na horizontal).”

R3: Conforme consulta a área técnica: “Informar ao fornecedor que as especificações técnicas estão bem claras e a forma construtiva da bomba a ser ofertada. Colocamos todas as características técnicas para que não houvesse duvidas. **Bombas bipartidas axialmente não atendem a especificação.**”

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9299 / 9201

lsoares@cesama.com.br