

Juiz de Fora, 15 de janeiro de 2021.

## **Pregão Eletrônico 098/20**

**Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 098/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: “No edital, item 6.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA solicita: “No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis, no mínimo 45% da quantidade especificada e com características do objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.”

Nesse caso o Atestado deve contemplar a Especificação do Objeto mencionada nos documentos licitatórios (Edital e Termo de Referência)?.”

**R<sup>1</sup>: “Deverá contemplar a especificação do objeto conforme o TR.”**

Q<sup>2</sup>: “O Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Química (CRQ), referente a 2020 solicitado no edital, deverá ser apresentado pela empresa participante e pelo fabricante, caso haja uma empresa representando a marca da outra?”

**R<sup>2</sup>: “Nesse caso aonde há um terceiro, deverá apresentar de ambos.”**

Q<sup>3</sup>: “Referente às exigências de Manutenção dos equipamentos, Assessoramento técnico e Assistência Técnica que ficarão a cargo da empresa vencedora, deverá a mesma apresentar documento que comprova sua capacidade e experiência para execução dessas atividades?”

**R<sup>3</sup>: “Para esse TR o objeto com maior representatividade é o produto, portanto o atestado só poderá ser exigido dele.”**

Q<sup>4</sup>: “Referente à exigência do item 5.6.4 do Edital “Os laudos com os referidos testes referidos no item 4 do termo de referência devem estar de acordo ou mais restritivos que a portaria vigente do Ministério da Saúde, NBR 15784. Os laudos que comprovem que o produto está de acordo com as normas ABNT NBR 15784 deverão ser apresentados junto com a proposta.”

Os laudos a que se refere seria o: Relatório de Estudos realizado, conforme estabelecido na NBR 15.784, devidamente acompanhado do Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde – LARS, mais Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios BPL e o Comprovante de Baixo Risco à Saúde – CBRS?”

**R<sup>4</sup>: “Serão esses.”**

Q<sup>5</sup>: Sabemos que a relação de equipamentos utilizados atualmente para o armazenamento e dosagem do produto nas três unidades, são:

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS	Painéis de Comando Elétrico	7
	Bombas Dosadoras	12
	Moto bomba	4
	Tanques (1 de 50m <sup>3</sup> ; 2 de 20m <sup>3</sup> e 1 de 15m <sup>3</sup> )	4

De acordo com a relação apresentada no edital, falta ainda a inclusão dos seguintes equipamentos na relação:

Painéis de Comando Elétrico	2
Bombas Dosadoras	1
Moto bomba	2

**R<sup>5</sup>: Serão adicionados esses equipamentos:**

<b>Painéis de Comando Elétrico</b>	<b>2</b>
<b>Bombas Dosadoras</b>	<b>1</b>
<b>Moto bomba</b>	<b>2</b>

e modificado esse:

Tanques (2 de 50m <sup>3</sup> ; 1 de 15m <sup>3</sup> )	3
--	---

Informamos que devido às alterações no edital: Anexo I – Termo de Referência, Anexo III – Minuta de Ata e Anexo V – Contrato, alterações relacionadas aos EQUIPAMENTOS EM COMODATO, a abertura das propostas foi adiada para às 9:00 horas do dia 27/01/2021. O Novo Edital encontra-se disponível para download em [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e no sítio eletrônico: [www.cesama.com.br](http://www.cesama.com.br).

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200 / 3692-9299

[isoares@cesama.com.br](mailto:isoares@cesama.com.br)

[licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)