

Juiz de Fora, 20 de janeiro de 2021.

Pregão Eletrônico 098/20

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 098/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Solicito favor de me informar qual foi a alteração no Anexo I do edital de Pregão Eletrônico 98/20 aquisição de Hidróxido Cálcio Suspensão, continuam exigindo em comodato os tanques e equipamentos correto?.”

R¹: “A alteração foi na quantidade de equipamentos conforme item 4.1”

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
02	Painel de comando com 01 inversor de frequência
04	Moto bomba Schneider BCA 2.2 CV Monofásica
01	Bomba com vazão máxima de 60 litros por hora;
11	Bomba dosadora
01	Painel de comando com 3 inversor de frequência CFW080040B2024PSZ, marca WEG
01	Tanque de 15m ³ fundo cônico
04	Painel de comando com inversor de frequência, totalizando 2 inversores CFW 080040B2024PSZ
02	Tanque de 54m ³ Fundo Cônico

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 29/01/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200 / 3692-9299

isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br