

Juiz de Fora, 21 de janeiro de 2021.

Pregão Eletrônico 098/20

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.*

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 098/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Ocorre que nos pedidos de esclarecimentos foi respondido que os tanques seriam alterados para: Tanques (2 de 50m³; 1 de 15m³). Porém no Termo de Referência recém publicado foi colocado que deveria ser fornecido 02 Tanques de 54m³, sendo assim solicito esclarecer se serão aceitos 02 tanques de 50m³ conforme esclarecimento ou se deverão ser fornecidos 02 Tanques de 54m³”

R¹: “Deverá ter no mínimo 50m³ e no máximo 54m³, limitado pela bacia de contenção já existente”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 29/01/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200 / 3692-9299

isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br