

Juiz de Fora, 26 de janeiro de 2021.

Pregão Eletrônico 098/20

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.*

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 098/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “Em análise ao edital e seus anexos, nos restou dúvida quanto à exigência do Laudo, que deverá ser apresentado conforme normas vigentes do Ministério da Saúde e NBR 15.784.

Sabemos que a Especificação Técnica do produto licitado se refere a concentração de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ de 30% mínimo.

Portanto, o LARS e o Relatório de Estudo deverão constar a mesma concentração de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ solicitada no Termo de Referência?”

R¹: “Deverão”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 29/01/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200 / 3692-9299

isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br