

Pregão Eletrônico



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00098/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 10 de maio de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JULIO CESAR TEIXEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0982020, Pregão nº 00098/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: TABLETE DE PURIFICACAO DE AGUA

Descrição Complementar: ITEM ÚNICO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO Fornecimento de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa, incluindo a implantação de serviço de sistema de dosagem e manutenção para tratamento de água, conforme especificações abaixo: a) Composições Químicas (Análises realizadas por lote recebido): Hidróxido de Cálcio Ca (OH)₂ 30%(mínimo) Substâncias reativas ao HCl - CaCO₃: 1,80% (máximo). Sílica + Resíduo Insolúvel - SiO₂ + RI: 0,50% (máximo). b) Características Físicas (Análises realizadas por lote recebido): Suspensão em 24h: 95,00% (mínimo). Massa Específica: 1,10 a 1,30 g/ml. Retido em peneira de 0,075mm: 1,50% (máximo) Viscosidades copo Ford 04mm: 17 segundos (máximo). c) Análises Específicas (Análises realizadas por lote recebido): Dioxinas e Furanos isento. Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cromo, chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio e zinco, fluoretos e Radionuclídeos, deverão estar em conformidade com a ABNT NBR Nº 15784/2014 e Portaria de potabilidade da água vigente do Ministério da Saúde. d) O produto deverá ter validade mínima de 12 meses a contar data de emissão...vide TR

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 721,1400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/03/2021 14:21:12	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que não há mais propostas a serem convocadas o item será fracassado.
Homologado	10/05/2021 09:00:22	JULIO CESAR TEIXEIRA	

Fim do documento