

Juiz de Fora, 23 de Fevereiro de 2021.

Pregão Eletrônico SRP 119/20.

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de porcas e tubetes para instalações de hidrômetros em ramais prediais – 1/2", 3/4" e 1", para a CESAMA.*

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada no Pregão Eletrônico SRP nº 119/20 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q¹: "ITEM 4: Tubete dn25 latão 6cm. Sobre o item 4, a área técnica solicita o seguinte esclarecimento: Cliente solicita tubete com comprimento de 60mm (60cm), mas a norma prevê comprimento de 57mm (5,7cm) com tolerância de $\pm 1,5$ mm. Verificar possibilidade de alteração na medida do produto."

R¹: "Conforme solicitado, foi analisado e definido que não existe a possibilidade de alterar o tamanho do tubete de 1". Hoje a Cesama possui um padrão em suas ligações de água com medidas definidas até então, e o fato de alterar essas medidas do comprimento do tubete acarretaria na mudança da padronização da ligação, o que não seria viável tecnicamente e nem financeiramente, pois teríamos que alterar toda uma ligação já existente aumentando o custo do serviço. Portanto devemos continuar seguindo os padrões da Cesama que é o tubete de 1" com comprimento de 6 cm, onde o mesmo se encontra de acordo com as NBR 8194 E NBR 8195, dentro de nossas exigências."

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas de 02/03/2021.

Atenciosamente,
Luzia Helena Aragão dos Santos
Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama
(32) 3692-9299 – 3692-9201
laragao@cesama.com.br e licita@cesama.com.br