

Juiz de Fora, 22 de abril de 2021.

## **Pregão Eletrônico 006/21**

**Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produto químico – Cloreto férrico-Sulfato Férrico, para uso da CESAMA no tratamento de água para consumo humano.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 006/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: “Em relação ao Item 6.3.4 - Laudo Técnico (LARS - Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde) em atendimento a NBR 15784.

Serão aceitos para este item Laudo da NBR 15784 onde traga o teor de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> com >17%? A especificação do Edital traz Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 17,5% ficando dubio o entendimento onde esse parâmetro é mínimo ou máximo.”

R<sup>1</sup>: “Serão aceitos sim para este item, Laudos da NBR 15784 onde traga o teor de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> com >17%, tendo em vista que a especificação do Edital Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 17,5%, será considerado " concentração mínima de 17,5%".”

**A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 26/04/2021.**

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

[ISOARES@CESAMA.COM.BR](mailto:ISOARES@CESAMA.COM.BR) / [LICITA@CESAMA.COM.BR](mailto:LICITA@CESAMA.COM.BR)

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201

**Missão** - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.