

Juiz de Fora, 16 de junho de 2021.

## **Pregão Eletrônico 051/21**

**Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Hidróxido de Cálcio em suspensão para uso da CESAMA no tratamento de água para o consumo humano.**

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 051/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q1: “Os reservatórios solicitados em comodato para o Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa podem ser de fundo plano e em PRFV?”

**R1: “Podem ser, desde que não comprometa a aplicação?”**

Q2: “Referente ao item 4.1.11, qual será a frequência das visitas técnicas que a proponente vencedora deverá realizar?”

**R1: “As manutenções podem variar de acordo com os equipamentos cedidos pelo contratante, porém é necessário que o sistema esteja sempre em funcionamento.”**

**A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 21/06/2021.**

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - [Isoares@cesama.com.br](mailto:Isoares@cesama.com.br) / [licita@cesama.com.br](http://licita@cesama.com.br)