

Juiz de Fora, 21 de junho de 2021.

Pregão Eletrônico 038/21

Objeto: Aquisição e instalação de Solução de Fonte Secundária de Energia Elétrica, com sistema de energia ininterrupta (ups/nobreak), com bancos de baterias estacionárias e autonomia de 120 minutos a plena carga, cada equipamento, para o Data Center da Sede da CESAMA.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 038/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “No termo de referência é solicitado autonomia de 120 minutos a plena carga e não especifica o fator de potência. Entendemos desta maneira que será aceito fator de potência 0.99 na entrada e 0.9 na saída. O entendimento está correto? Preciso dessa informação para formular a memória de cálculo pois é um dado importante a ser considerado”

R¹: “Em relação ao fator de potência deve-se respeitar o mínimo cobrado pelas concessionárias de energia em relação à energia REATIVA:

O FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 0.92”

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 23/06/2021.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.