

Pregão Eletrônico

925894.912021 .9067 .4869 .1666389357



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00091/2021

Às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 28/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0912021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00091/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Transmissores de pressão, para uso da CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Transmissor

Descrição Complementar: 4.1. Item 01 – Transmissor de pressão faixa de 0-100 mca. Código: 010.377.0006-6 Quantidade: 45 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 45**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.425,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.985,0000 .**Item: 2****Descrição:** Transmissor

Descrição Complementar: 4.2. Item 02 – Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Código: 010.377.0012-0 Quantidade: 20 Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43.395,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 41.000,0000 .**Item: 3****Descrição:** Transmissor

Descrição Complementar: 4.2. Item 02 – Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Código: 010.377.0012-0 Quantidade: 20 Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 45**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25.426,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.985,0000 .**Histórico****Item: 1 - Transmissor****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.087.656/0001-68	PROVIDER CONTROLS - INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO LTDA Marca: PROVIDER CONTROLS Fabricante: PROVIDER CONTROLS Modelo / Versão: PT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão faixa de 0-100 mca Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span . Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0000	R\$ 25.425,0000	21/10/2021 20:10:49
03.936.746/0001-08	CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI Marca: Zurich Fabricante: Zurich Modelo / Versão: PSI.420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão, faixa de 0-100 mca, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0000	R\$ 25.425,0000	03/11/2021 08:12:08
14.027.036/0001-73	TRICOMEX LTDA Marca: ROCKSENSOR Fabricante: ROCKSENSOR Modelo / Versão: RP202S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0000	R\$ 25.425,0000	03/11/2021 08:31:01
25.041.538/0001-75	ELETRICA TI EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 800,0000	R\$ 36.000,0000	19/10/2021 12:43:28

Marca: NOVUS**Fabricante:** NOVUS**Modelo / Versão:** NOVUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 – Transmissor de pressão faixa de 0-100 mca. Código: 010.377.0006-6 Quantidade: 45
 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span .

Porte da empresa: ME/EPP

08.609.391/0001-58	AMAI'S EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	22/10/2021 07:22:09
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ind e com de equip**Fabricante:** ind e com de equip**Modelo / Versão:** transmissor de pressão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.1. Item 01 Transmissor de pressão faixa de 0-100 mca. Código: 010.377.0006-6 Quantidade: 45
 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span .

Porte da empresa: ME/EPP

08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	Sim	Sim	45	R\$ 1.500,0000	R\$ 67.500,0000	03/11/2021 07:04:35
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Gulton**Fabricante:** Gulton**Modelo / Versão:** Gulton

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão modelo GTP1000 , faixa de medição de 0 a 70 mCA, saída 4 a 20 mA (sistema 2 fios), alimentação 12 a 35 Vcc, precisão classe A3 (0,25%), total inox 316L, conector DIN 43650 com grau de proteção IP-65, com ajustes de zero e span acessíveis externamente através de orifícios situados na base interna do conector, rosca ½" BSP macho Gulton

Porte da empresa: ME/EPP

21.261.784/0001-81	MEGGA INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 2.000,0000	R\$ 90.000,0000	03/11/2021 08:21:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MEGGA INSTRUMENTOS**Fabricante:** MEGGA INSTRUMENTOS**Modelo / Versão:** Transmissor de pressão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão faixa de 0-100 mca. Código: 010.377.0006-6 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aço inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span .

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 67.500,0000	08.325.368/0001-31	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 45.000,0000	08.609.391/0001-58	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 36.000,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.425,0000	09.087.656/0001-68	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.425,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.425,0000	14.027.036/0001-73	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 22.500,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:17:08:683
R\$ 32.000,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:17:51:090
R\$ 29.718,0000	08.325.368/0001-31	03/11/2021 09:19:16:710
R\$ 18.900,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:21:07:397
R\$ 18.890,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:22:59:857
R\$ 18.000,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:23:20:137
R\$ 17.990,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:23:29:123
R\$ 15.750,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:23:55:490
R\$ 15.740,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:24:36:730
R\$ 14.985,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:25:18:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/11/2021 09:05:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	03/11/2021 09:15:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:27:19	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	03/11/2021 09:27:19	Item teve empate real para o valor 25.425,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/11/2021 09:27:19	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 09:56:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 11:16:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.
Aceite de proposta	04/11/2021 15:09:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 14.985,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 15:21:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08
Registro de intenção de recurso	04/11/2021 15:27:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CNPJ/CPF: 08325368000131. Motivo: Venho interpor intenção de recurso, tendo em vista que a empresa habilitada não atende a especificação do edital, o que será demonstrado por ocasião do recurso.
Aceite de intenção de recurso	04/11/2021 16:02:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 08325368000131. Motivo: INTENÇÃO ACEITA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.325.368/0001-31	04/11/2021 15:27	04/11/2021 16:02	Aceito
Motivo Intenção: Venho interpor intenção de recurso, tendo em vista que a empresa habilitada não atende a especificação do edital, o que será demonstrado por ocasião do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: INTENÇÃO ACEITA.			

Item: 2 - Transmissor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.936.746/0001-08	CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI Marca: Zurich Fabricante: Zurich Modelo / Versão: Z.10.H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão, faixa de 0 - 70 mca, tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.169,0000	R\$ 43.380,0000	03/11/2021 08:12:08
09.087.656/0001-68	PROVIDER CONTROLS - INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO LTDA Marca: PROVIDER CONTROLS Fabricante: PROVIDER CONTROLS Modelo / Versão: PT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.169,7700	R\$ 43.395,4000	21/10/2021 20:10:49
08.609.391/0001-58	AMAI S EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: ind e com de equip Fabricante: ind e com de equip Modelo / Versão: transmissor de pressao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.2. Item 02 Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Código: 010.377.0012-0 Quantidade: 20 Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 3.000,0000	R\$ 60.000,0000	22/10/2021 07:22:12
14.027.036/0001-73	TRICOMEX LTDA Marca: ROCKSENSOR Fabricante: ROCKSENSOR Modelo / Versão: RP1000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 3.827,9100	R\$ 76.558,2000	03/11/2021 08:31:01
25.041.538/0001-75	ELETRICA TI EIRELI Marca: PRESSGAGE Fabricante: PRESSGAGE Modelo / Versão: PRESSGAGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02 - Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Código: 010.377.0012-0 Quantidade: 20 Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 7.000,0000	R\$ 140.000,0000	19/10/2021 12:43:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.000,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 76.558,2000	14.027.036/0001-73	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 60.000,0000	08.609.391/0001-58	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 43.395,4000	09.087.656/0001-68	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 43.380,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 43.000,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:17:40:343
R\$ 124.656,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:18:10:387
R\$ 42.000,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:20:27:457
R\$ 41.000,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:24:46:793
R\$ 75.000,0000	14.027.036/0001-73	03/11/2021 09:26:34:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/11/2021 09:05:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	03/11/2021 09:15:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:28:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:28:35	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 09:57:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação	03/11/2021 11:16:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.

anexo

Aceite de proposta	04/11/2021 15:09:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 41.000,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 15:21:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Transmissor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.936.746/0001-08	CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI Marca: Zurich Fabricante: Zurich Modelo / Versão: PSI.420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão, faixa de 0 - 200 mca, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aco inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0000	R\$ 25.425,0000	03/11/2021 08:12:08
14.027.036/0001-73	TRICOMEX LTDA Marca: ROCKSENSOR Fabricante: ROCKSENSOR Modelo / Versão: RP202S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0000	R\$ 25.425,0000	03/11/2021 08:31:01
09.087.656/0001-68	PROVIDER CONTROLS - INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO LTDA Marca: PROVIDER CONTROLS Fabricante: PROVIDER CONTROLS Modelo / Versão: PT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSMISSOR DE PRESSAO FAIXA DEMEDICAO 0 A 200 MCA. TRANSMISSOR DE PRESSÃO , ALIMENTAÇÃO DE 12 A 35 VCC, SAÍDA DE 4-20MA SISTEMA A DOIS FIOS, CORPO EM ACO INOX 316 IP 68, PRECISÃO IGUAL/MELHOR QUE 0,25%, . CONEXÃO AO PROCESSO 1/2" BSP EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L, PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE E CONTRA SURTOS TRANSITÓRIOS DE TENSÃO. AJUSTE DE PRESSÃO ZERO E SPAN. SPAN Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 565,0300	R\$ 25.426,3500	21/10/2021 20:10:49
25.041.538/0001-75	ELETRICA TI EIRELI Marca: NOVUS Fabricante: NOVUS Modelo / Versão: NOVUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.3. Item 03 – Transmissor de pressão faixa de 0 - 200 mca. Código: 010.377.0007-4 Quantidade: 45 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aco inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 800,0000	R\$ 36.000,0000	19/10/2021 12:43:28
08.609.391/0001-58	AMAIŠ EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: ind e com de equip Fabricante: ind e com de equip Modelo / Versão: transmissor de pressao Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.2. Item 02 Transmissor de pressão faixa de 0 - 70 mca. Código: 010.377.0012-0 Quantidade: 20 Descrição: Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios; Proteção IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%, configuração/calibração via protocolo Hart através de software livre compatível com windows, que deverá ser fornecido junto com um configurador de protocolo Hart (ou modbus RTU) c/ conexão USB. Conexão ao processo 1/2" BSP em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Com display indicador. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	22/10/2021 07:22:15
08.325.368/0001-31	CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS Marca: Gulton Fabricante: Gulton Modelo / Versão: Gulton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 Transmissor de pressão modelo GTP1000 , faixa de medição de 0 a 200 mCA, saída 4 a 20 mA (sistema 2 fios), alimentação 12 a 35 Vcc, precisão classe A3 (0,25%), total inox 316L, conector DIN 43650 com grau de proteção IP-65, com ajustes de zero e span acessíveis externamente através de orifícios situados na base interna do conector, rosca ½" BSP macho Gulton Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 1.500,0000	R\$ 67.500,0000	03/11/2021 07:04:35
21.261.784/0001-81	MEGGA INSTRUMENTOS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA Marca: MEGGA INSTRUMENTOS Fabricante: MEGGA INSTRUMENTOS Modelo / Versão: Transmissor de pressão Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão faixa de 0 - 200 mca. Código: 010.377.0007-4 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aco inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 2.000,0000	R\$ 90.000,0000	03/11/2021 08:21:14
07.324.657/0001-53	LUBORTEC COMERCIAL LTDA Marca: Gulton Fabricante: Gulton Modelo / Versão: Gulton Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor de pressão faixa de 0 - 200 mca. Código: 010.377.0007-4 Descrição: Transmissor de pressão, alimentação de 12 a 35 vcc, saída de 4-20ma sistema a dois fios, corpo em aco inox 316; IP 68, precisão igual/melhor que 0,25%. Conexão ao processo 1/2 bsp em aço inoxidável 316l, proteção contra inversão de polaridade e contra surtos transitórios de tensão. Ajuste de pressão zero e span. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 2.260,0000	R\$ 101.700,0000	03/11/2021 08:36:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 101.700,0000	07.324.657/0001-53	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 90.000,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 67.500,0000	08.325.368/0001-31	03/11/2021 09:00:03:957

R\$ 45.000,0000	08.609.391/0001-58	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 36.000,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.426,3500	09.087.656/0001-68	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.425,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 25.425,0000	14.027.036/0001-73	03/11/2021 09:00:03:957
R\$ 22.500,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:17:17:697
R\$ 32.000,0000	25.041.538/0001-75	03/11/2021 09:18:39:257
R\$ 29.718,0000	08.325.368/0001-31	03/11/2021 09:19:25:270
R\$ 18.900,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:21:21:333
R\$ 18.890,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:23:06:257
R\$ 18.000,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:23:26:963
R\$ 17.990,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:23:36:600
R\$ 15.750,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:24:07:447
R\$ 15.740,0000	21.261.784/0001-81	03/11/2021 09:24:42:840
R\$ 14.985,0000	03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:25:10:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/11/2021 09:05:28	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	03/11/2021 09:15:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	03/11/2021 09:27:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/11/2021 09:27:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 09:57:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/11/2021 11:17:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08.
Aceite de proposta	04/11/2021 15:10:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 14.985,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registro em chat.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 15:21:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08
Registro de intenção de recurso	04/11/2021 15:27:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CNPJ/CPF: 08325368000131. Motivo: Venho interpor intenção de recurso, tendo em vista que a empresa habilitada não atende a especificação do edital, o que será demonstrado por ocasião do recurso.
Aceite de intenção de recurso	04/11/2021 16:02:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CNPJ/CPF: 08325368000131. Motivo: INTENÇÃO ACEITA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.325.368/0001-31	04/11/2021 15:27	04/11/2021 16:02	Aceito
Motivo Intenção: Venho interpor intenção de recurso, tendo em vista que a empresa habilitada não atende a especificação do edital, o que será demonstrado por ocasião do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: INTENÇÃO ACEITA.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/11/2021 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/11/2021 09:02:37	Senhores licitantes, bom dia. Iniciaremos a sessão com a abertura dos itens para lances. Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto. Informamos também que conforme disposto no Art. 70 IV do RILC, não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam
Pregoeiro	03/11/2021 09:02:57	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação da pregoeira conforme registrada em chat.
Sistema	03/11/2021 09:15:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/11/2021 09:15:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:15:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:15:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:15:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:15:08	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/11/2021 09:27:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:27:19	O item 1 teve empate real para o valor 25.425,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/11/2021 09:27:19	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:28:35	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/11/2021 09:28:39	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	03/11/2021 09:30:06	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	03/11/2021 09:30:37	Senhores, por gentileza permaneçam conectados.

Pregoeiro	03/11/2021 09:34:43	Senhores, neste momento, conforme edital, será feita a negociação de valores.
Pregoeiro	03/11/2021 09:34:54	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - Senhor licitante, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 01,03 e 03. Estou no aguardo de seu breve retorno. Obrigada.
03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:39:16	Prezado Pregoeiro, não temos margem para redução dos valores, já apresentamos nossos melhores preços.
Pregoeiro	03/11/2021 09:40:20	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - Ok, muito grata pelo breve retorno.
Pregoeiro	03/11/2021 09:50:04	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de suas propostas ajustadas para os itens em que estão melhor classificados, deverá ser incluído CATÁLOGO/FOLDER DO MATERIAL OFERTADO (conforme edital).
Pregoeiro	03/11/2021 09:50:26	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação. Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	03/11/2021 09:50:46	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.
03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:54:26	Prezado Pregoeiro, ok cliente.
Sistema	03/11/2021 09:56:54	Senhor fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/11/2021 09:57:01	Senhor fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/11/2021 09:57:09	Senhor fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
03.936.746/0001-08	03/11/2021 09:59:06	Prezado Pregoeiro, podemos enviar somente 01 proposta contendo os 03 itens ?
Pregoeiro	03/11/2021 10:00:51	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 04/11/2021, quinta-feira, às 15:00 horas.
Pregoeiro	03/11/2021 10:01:16	Para CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI - Sim, pode ser uma proposta contendo os três itens.
Pregoeiro	03/11/2021 10:01:42	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 04/11/2021, quinta-feira, às 15:00 horas.
Sistema	03/11/2021 11:16:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/11/2021 11:16:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	03/11/2021 11:17:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	04/11/2021 15:06:31	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	04/11/2021 15:08:34	A proposta recebida da CONNECT - JCO TECNOLOGIA BRASILEIRA EM AUTOMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.936.746/0001-08, foi encaminhada para análise pela área técnica, representada neste certame por JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA, chefe do departamento de automação - DEAU, o qual nos remeteu o seguinte parecer: "Proposta da CONNECT JCO esta de acordo com o TR do edital!"
Pregoeiro	04/11/2021 15:09:01	Farei o julgamento da proposta no sistema, permaneçam conectados.
Pregoeiro	04/11/2021 15:10:32	Neste momento daremos início a análise dos documentos de habilitação, permaneçam conectados.
Pregoeiro	04/11/2021 15:21:25	Senhores, foi finalizada a análise dos documentos, faremos neste momento a habilitação no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	04/11/2021 15:21:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/11/2021 15:22:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às 15:53:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/10/2021 08:16:55	
Abertura da sessão pública	03/11/2021 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	03/11/2021 09:15:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	03/11/2021 09:28:39	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/11/2021 15:21:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/11/2021 15:22:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 15:53:00.

Data limite para registro de recurso: 09/11/2021.
 Data limite para registro de contrarrazão: 12/11/2021.
 Data limite para registro de decisão: 22/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:26 horas do dia 04 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

