

Juiz de Fora, 12 de Novembro de 2021.

Pregão Eletrônico SRP nº 095/21.

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de PVC para saneamento (redes de água e esgoto e instalações prediais), colares de tomada e registros de metal e ferro fundido p/ PVC, para a CESAMA.*

Apresentamos questionamento encaminhado por interessado no Pregão Eletrônico SRP nº 095/21 e sua respectiva resposta.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: *“Os itens abaixo **(64 e 66)** estão com especificação direcionada no edital, condicionada a apenas uma marca do mercado nacional, ferindo o disposto no art 3º da lei 8666/93*

(...)

Solicitamos que seja flexibilizado o descritivo na parte marcada em negrito e com marca texto, pois a NBR 14968 aceita além da fixação do corpo à tampa sem emprego de parafusos(autoclave), também a fixação através de parafuso do tipo allen em inox.”

R1: *“Para as próximas aquisições, a especificação será revisada pois não há intenção de direcionamento ou restrição à participação no certame. Na análise da proposta nos atentamos ao atendimento do item ofertado quanto a sua finalidade, o que pode ser comprovado pelo histórico de compras e a diversidade de marcas e modelos que já foram aceitos e utilizados pela CESAMA, portanto, ... poderá ofertar seu material e se vencedor, sua proposta assim como as de demais licitantes que por ventura ofertem o melhor preço, será analisada não pelo tipo de fixação da tampa e sim pelas demais características construtivas da peça que vão proporcionar o pleno funcionamento e atendimento da finalidade do registro.”*

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA - (32) 3692-9198 / 9201 - laragao@cesama.com.br