

Juiz de Fora, 17 de fevereiro de 2022.

Licitação Eletrônica nº 010/21

Objeto: *Contratação de empresa de prestação de serviços de engenharia para Construção da Rede Tronco Sudeste.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por empresas interessadas em participar da Licitação Eletrônica 010/21 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *“Analisando orçamento o item mais caro da planilha é o Tubo PVC-O a qual corresponde a 48,21% do valor do orçamento. Por se tratar de um material bem específico existe apenas um fornecedor do mercado a “Amanco” que é a linha BIAx, existe algum outro produto similar a qual podemos usar? Isso porque, tendo somente a Amanco como fornecedora, acarreta na não competitividade do certame dando até mesmo o fornecedor o poder de escolha de alguma empresa.*”

R¹: **“O material PVC-O foi adotado neste projeto por ser o material que atende as especificações de projeto e ser o mais barato na época da cotação. Foi consultada a CEF, órgão financiador desta licitação, sobre a possibilidade de deixar aberta a possibilidade de adotar também o DEFOFO ou outro material compatível, e a mesma informou sobre a necessidade de definir o material no processo licitatório. Deste modo, não é possível adotar produto similar..”**

Informamos que a data da abertura das propostas está mantida para as **9 horas do dia 24/02/2022.**

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

rmelo@cesama.com.br

licita@cesama.com.br

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201