

Juiz de Fora, 11 de fevereiro de 2022.

## **Licitação Eletrônica 011/21**

**Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para implantação do coletor tronco de esgotos sanitários na margem esquerda e direita do córrego Santa Luzia, relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Juiz de Fora/MG.**

Apresentamos questionamento encaminhado por empresa interessada em participar da Licitação Eletrônica nº 011/21 e resposta conforme área técnica da CESAMA.

### **QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)**

Q<sup>1</sup>: *“Em relação a licitação RDC 011/2021, temos o seguinte questionamento:*

*- O edital da licitação solicita atestados que comprovem que a licitante executou redes coletoras de esgoto com extensão de no mínimo 2000m com diâmetro igual ou superior a 400mm. A comissão ao ser questionada POR OUTRO CONCORRENTE, sobre a apresentação de atestados de drenagem pluvial para essa comprovação, respondeu que "A similaridade entre as obras de esgoto e drenagem existem em alguns serviços, mas não na sua totalidade". Em nosso entendimento técnico a similaridade é total e a única diferença é o fluido a ser escoado.*

*Em sua resposta a comissão reconheceu parcialmente a similaridade, gostaríamos que fosse esclarecido quais as diferenças técnicas que existem, entre os dois processos executivos, em que a comissão se baseia para afirmar que a similaridade não é na sua totalidade? Obrigada.”*

**R<sup>1</sup>: “A diferença apontada pela licitante, o fluido, é de fundamental importância, visto a agressividade do esgoto, sendo necessário tratamento diferenciado nas unidades que irão compor o coletor tronco objeto desta licitação, o que não é exigido para drenagem. Além disso, a obra em questão possui detalhes de travessias de córregos em FOFO, execução de poços de visita de grande profundidade e outros detalhes que não se aplicam a rede de drenagem.”**

**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9200

**Missão** - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Informamos que está mantida a abertura das propostas para as **9 horas do dia 15/02/2022**.

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

[rmelo@cesama.com.br](mailto:rmelo@cesama.com.br)

[licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)

**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9200

**Missão** - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.