

Juiz de Fora, 15 de Fevereiro de 2022.

**Pregão Eletrônico nº 140/21.**

**Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de tampões de ferro fundido nodular para fechamento e acesso a galerias de redes de água e esgoto (poços de visita), para caixas de inspeção e registros, para a CESAMA.**

Apresentamos questionamento encaminhado por interessado no Pregão Eletrônico nº 140/21 e suas respectivas respostas.

**QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):**

**Q1:** *“Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO ( ANEXO – DN600 – ARTIC ), atende ao que é solicitado no ITEM 01 e 02 do Edital por V.Sas.?”*

**R1:** **“Sim, o desenho do tampão atende ao solicitado nos itens 1 e 2 do edital.”.**

**Q2:** *“É mencionado na descrição, TAMPÃO COMPLETO MASSA APROXIMADA DE 49 A 50 KG, só que este peso é para TAMPÃO CINZENTO, fora dos padrões NBR 10160, sendo que NODULAR (DÚCTIL) o referido tampão é mais leve, em torno de 38 até 40kg, será aceito o peso?”*

**R2:** **“As normas indicadas na especificação dos itens 1 e 2 do edital orientam sobre a classificação do ferro fundido (NBR 6916), no caso da CESAMA é o FE 42012, e também sobre os requisitos de fabricação (NBR 10160). Quanto ao peso, em medição com item de nosso estoque e que tem atendido quanto a qualidade de material e resistência, encontramos 38 Kg e por isso, se apresentada proposta neste peso será aceito. Para o próximo certame os pesos serão revisados.”.**

**Q3:** *“Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO ( ANEXO – TAMPÃO QUADRADO 300X300 - ARTICULADO ), atende ao que é solicitado no ITEM 03 do Edital por V.Sas.?”*

**R3:** **“As medidas não correspondem, mas o desenho sim. Em caso de apresentação de proposta, esta deve ser conforme as medidas informadas no edital - 490 x 560 mm.”.**

**Q4:** *“Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO ( ANEXO – T-9 ), atende ao que é solicitado no ITEM 04 do Edital por V.Sas.?”*

**R4:** **“Sim, o desenho do tampão atende ao solicitado no item 4 do edital.”.**

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luzia Helena Aragão dos Santos

Pregoeira – CESAMA - (32) 3692-9201 / 9299 - [laragao@cesama.com.br](mailto:laragao@cesama.com.br)