

Juiz de Fora, 03 de março de 2022.

Licitação Eletrônica nº 001/22

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Serviços de Remodelação de Redes de água e ramais junto ao sistema de abastecimento e distribuição de água da cidade de Juiz de Fora/MG.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar da Licitação Eletrônica 001/22 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: *No referido edital, é solicitado o atendimento de capacidade técnica operacional conforme descrição abaixo:*

c.1) O atestado técnico operacional deve comprovar que o licitante executou rede de distribuição de água (não serão consideradas redes de distribuição internas a edificações ou em condomínios), com extensão de no mínimo 11.000 m em PVC/PBA com diâmetro de 60mm.

nos catálogos dos fornecedores de tubos pvc pba, podemos observar que os tubos são dn 50mm/de 60mm, conforme figura abaixo:

Descrição

São tubos e conexões de PVC rígido produzidos conforme Norma NBR 5647/99 - Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN100 em conformidade com a emenda da Norma ABNT NBR 5647-1: 2004.

Características

Os tubos e conexões de PVC da linha PBA (ponta/bolsa/anel) são produzidos em barras com comprimento comercial de seis metros na versão ponta bolsa/viola e junta elástica integrada (JEI) disponíveis nos diâmetros DN50 a DN140.

Classe 12

DIÂMETRO NOMINAL (DN)	DIÂMETRO EXTERNO (DE)	ESPESSURA DE PAREDE (e)
50	60	2,7mm
75	85	3,9mm
100	110	5,0mm
140	160	7,3mm

Classe 15

DIÂMETRO NOMINAL (DN)	DIÂMETRO EXTERNO (DE)	ESPESSURA DE PAREDE (e)
50	60	3,3mm
75	85	4,7mm
100	110	6,1mm
140	160	8,9mm

Classe 20

DIÂMETRO NOMINAL (DN)	DIÂMETRO EXTERNO (DE)	ESPESSURA DE PAREDE (e)
50	60	4,3mm
75	85	6,1mm
100	110	7,9mm
140	160	11,4mm

Portanto , podemos considerar que a empresa que apresente tubos pvc pba dn 50mm atendem ao solicitado 60mm. Está correto nosso entendimento??

R¹: “Está correto o entendimento!.

Informamos que está mantida a abertura das propostas para as **9 horas do dia 23/03/2022.**

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

rmelo@cesama.com.br

licita@cesama.com.br