

Juiz de Fora, 14 de março de 2022.

## Licitação Eletrônica nº 001/22

**Objeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Serviços de Remodelação de Redes de água e ramais junto ao sistema de abastecimento e distribuição de água da cidade de Juiz de Fora/MG.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em participar da Licitação Eletrônica 001/22 e resposta(s) conforme área técnica da CESAMA.

### QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q<sup>1</sup>: *“No que diz respeito aos itens de Construção de novos ramais de água (itens 10.1 , 10.2 e 10.3) todos os ramais deverão ser interligados diariamente ? Ou seja, na execução das atividades de remodelação de rede de água e ramais é obrigatório que o sistema de abastecimento de água seja interrompido e retorne seu funcionamento no mesmo dia? No mais, agradecemos antecipadamente pelos esclarecimentos.”*

R<sup>1</sup>: ***“A logística de realização será aprovada em conjunto com a fiscalização otimizando a necessidade de parada do sistema de abastecimento. No caso da rede que está sendo remodelada, quando o planejamento indicar trechos que serão executados concomitantes a retirada da tubulação antiga, o abastecimento será interrompido no início do dia para execução da remoção da rede antiga, execução da nova rede, e execução dos ramais. A abertura da água se dará no final desta execução quando todos os ramais do trecho deverão estar operacionais. Não será permitido deixar usuários sem abastecimento de um dia para o outro. Quando o planejamento for de execução do trecho novo em paralelo, com posterior retirada da rede antiga, a troca de ramais poderá ser realizada posteriormente em paralelo com a interligação das pontas***

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9201

***da nova rede. De toda forma nenhum usuário poderá ficar sem o ramal abastecido quando da retomada do abastecimento pela equipe de manobras da CESAMA no trecho em execução..”***

Está mantida a abertura das propostas para as **9 horas do dia 23/03/2022.**

Atenciosamente,

Renata Neves de Mello

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9200

[rmelo@cesama.com.br](mailto:rmelo@cesama.com.br)

[licita@cesama.com.br](mailto:licita@cesama.com.br)