

Juiz de Fora, 17 de março de 2022.

Pregão Eletrônico SRP 010/22

Objeto: *Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano, para a CESAMA.*

Apresentamos questionamento encaminhados por interessado em participar do Pregão Eletrônico SRP nº 010/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: Solicito esclarecimento, como segue:

1. Qual a previsão de entrega mensal em cada unidade abaixo mencionada? Quantos sacos ou kgs por mês? Qual a quantidade por pedido? Truck ou carreta por entrega? Cloreto de sódio (sal) granulado grosso 32.000 sacos para 12 meses = 800.000 kgs

1.1. Os produtos deverão ser entregues em sacos de 25 quilos nos locais a seguir, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h:

ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta);

ETA CDI (Av. Simão Firjan, nº 1.761 – Distrito Industria. Referência: em frente ao Destacamento Policial);

ETA São Pedro (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro

R¹: ETA CASTELO BRANCO / JOÃO PENIDO (Estrada da Remonta s/n – Remonta);

- Pedido 1500 sacos uma carreta com 37.500 Kg

- Consumo mensal - 33.300 Kg

ETA CDI (Av. Simão Firjan, nº 1.761 – Distrito Indústria. Referência: em frente ao Destacamento Policial) - consumo mensal 21.000 Kg

ETA São Pedro (Rua Major Lino Lima s/n – São Pedro - Consumo mensal 12.500 Kg Divide pedido uma carreta entre duas estações ETA CDI e ETA São Pedro : - 1000 sacos para ETA CDI e 500 sacos para ETA São Pedro no total de 37.500 Kg.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200

anogueira@cesama.com.br