

Pregão Eletrônico



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00021/2022

Às 17:09 horas do dia 26 de maio de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RAFAELA MEDINA CURY, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0212022, Pregão nº 00021/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 01 – CABO FLEXIVEL 25MM2 VERDE 750V Descrição:Características Construtivas: Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V;Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.514,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.908,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:04:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, Melhor lance: R\$ 1.908,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:37	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 2

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 02 – CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO Descrição:Características Construtivas: Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensão de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolamento sólido extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação.A cobertura tem que aderir à isolamento integralmente. Quantidade: 200 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.082,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.738,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:04:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 2.738,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:39	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 3

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 03 – CABO FLEXIVEL 16.0MM2 VERDE 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 16 mm² VERDE 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade:100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.554,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.238,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:04:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, Melhor lance: R\$ 1.238,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:42	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 4

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 04 – CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V Descrição:Características Construtivas :Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensão de Isolamento: 750V; Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos – Especificação: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade:100 Unidade: Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.462,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.325,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:04:56	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1.325,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:50	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 5

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 05 – CABO FLEXIVEL 35MM2 1KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 35 mm² com isolamento para 1KV de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento composto termoplástico a base de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Diâmetro do condutor: 7.45 mm espessura nominal da isolamento: 1.2mm espessura nominal da cobertura: 1.1 mm diâmetro externo nominal: 12.45 mm Nº fios: 250 diâmetro do fio: 0,400 mm Normas aplicáveis: NBR 11633,NBR 7288 e NBR NM 280 Cabo deverá ser fornecido normatizado Quantidade:100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.584,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.620,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:04:58	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, Melhor lance: R\$ 2.620,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:52	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 6

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 06 – CABO FLEXIVEL 50MM2 AZUL 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² AZUL 750V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.251,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 3.650,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RAF TECNOLOGIA SERVICE EIRELI, CNPJ/CPF: 24.488.597/0001-23, Melhor lance: R\$ 3.650,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:54	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 7

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 07 – CABO FLEXIVEL 95 MM2 1 KV PRETO Descrição:Cabo flexível de 95 mm² com isolamento para 1Kv de cor PRETO com Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Cabo deverá ser fornecido normatizado. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.209,0000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, Melhor lance: R\$

			7.021,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:55	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 8**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 08 – CABO FLEXIVEL 95MM2 AZUL 1KV Descrição:Cabo Flexível de Cobre 95 mm² AZUL 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR 6251. ISOLAÇÃO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referência: NBR 7286. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.265,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.021,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CROSS BIDS LICITACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 43.738.529/0001-10, Melhor lance: R\$ 7.021,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:57	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 9**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 09 – CABO FLEXIVEL DE 6 MM PRETO 1KV Descrição:Características Construtivas:Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. Tensão de Isolamento: 1kV. Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Quantidade: 200 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.162,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:07	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 1.150,0000
Homologado	26/05/2022 17:09:59	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 10**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 10 – CABO FLEXIVEL DE 50 MM PRETO 750V Descrição:Cabo Flexível de Cobre 50 mm² PRETO 750 V, CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 (extraflexível) atendendo às normas ABNT NM 280 e NBR NM 247-3. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas).Diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no mínimo as seguintes informações: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Número de condutores e seção nominal do(s) condutor(es), em mm²; c) Tensão de isolamento (V); d) País de origem;e) Norma técnica base para a certificação. Quantidade: 100 Unidade:Metro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.520,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 4.200,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:02	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 11**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 11 – CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA Descrição:Caixa de inspeção de aterramento ou passagem fabricada em PVC cor branco, espessura de parede média de 3,1mm, diâmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ser utilizado direto no solo ou concreto, podendo ser perfurado para passagem de condutores. Compatível com tampas de ferro fundido simples, reforçada e super-reforçada. Tampão de aterramento com Garras para caixa de inspeção, fabricado em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, diâmetro nominal 300mm, carga de suportabilidade 100 kg. Quantidade: 30 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.724,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.724,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PARANAIBA REDE ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.854.018/0001-75, Melhor lance: R\$ 2.724,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:06	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 12**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 12 – CANALETA 20 X 10 X 2200 SISTEMA X Descrição:CANALETA SISTEMA X DUAS VIAS 2,20M X 20MM. Quantidade: 70 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 887,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 403,2000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.902.202/0001-61, Melhor lance: R\$ 403,2000
Homologado	26/05/2022 17:10:08	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 13**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 13 – CONDULETE MULTIPLO X 2" Descrição:Condutele de alumínio múltiplo X 2". Fornecida montada com tampa e parafusos. Quantidade: 02 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 100,6800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 100,6600 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 100,6600
Homologado	26/05/2022 17:10:12	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 14**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 14 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 120MM2 Descrição:Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 120 mm² para conexões de Derivação ou Emenda cobre-cobre. Conexão por aperto. Corpo em cobre eletrolítico, porca e miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resistência a corrosão. Acabamento Estanhado. Norma: UL-486A-486B. Quantidade:20 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 774,6000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 774,5900 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, Melhor lance: R\$ 774,5900
Homologado	26/05/2022 17:10:15	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 15**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 15 - DISJUNTOR BIPOLAR 63 A Descrição:Especificação: Disjuntor Termomagnético Bipolar 63A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 03 Unidade:Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 126,1200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 84,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:16	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 84,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:16	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 16

Descrição: Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 16 – DISJUNTOR BIPOLAR 20 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 352,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 240,9300 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FAGUSA ELETRICA HIDRAULICA LTDA, CNPJ/CPF: 37.828.525/0001-20, Melhor lance: R\$ 240,9300
Homologado	26/05/2022 17:10:20	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 17**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 17 – DISJUNTOR BIPOLAR 32 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 234,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 157,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 157,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:21	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 18**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 18 – DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 10 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 98,1000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 78,9500 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 78,9500
Homologado	26/05/2022 17:10:37	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 19**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 19 - DISJUNTOR MONOPOLAR25 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 06 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 69,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 52,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 52,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:40	RAFAELA MEDINA CURY	

Item: 20**Descrição:** Terminal Cabo

Descrição Complementar: ITEM 20 - DISJUNTOR TRIPOLAR25 A Descrição: Disjuntor Termomagnético Tripolar 25A, Curva de disparo "C", Fixação em Trilho DIN 35mm, Tensão nominal de isolamento 500 VCA, Tensão Máxima de operação 440 VCA e 250 VCC. Frequência 50/60Hz. Capacidade de interrupção de curto-circuito maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente às normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de proteção IP 20, Capacidade de conexão 1 a 25 mm². Quantidade: 02 Unidade: Peça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 98,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 73,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/05/2022 15:05:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YBR COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.180.381/0001-48, Melhor lance: R\$ 73,0000
Homologado	26/05/2022 17:10:41	RAFAELA MEDINA CURY	

Qtde Total de Registros: 31

Página: 1 de 2

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Próxima Página

Ir para Página

Voltar

