

Juiz de Fora, 23 de junho de 2022.

Pregão Eletrônico 039/22

Objeto: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de produto químico – Sulfato de Alumínio Ferroso Líquido, para uso da CESAMA no tratamento de água para consumo humano.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 039/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q1: “As exigências do CBRS e LARS serão apenas para a proposta ajustada (caso vencedor) conforme item 5.6 Correto?”

R1: Não está correto, todos deverão apresentar, além disso o LARS deverá ser entregue em cada entrega, conforme TR item 6.3.3.

Vide Edital (itens 5.6.3 e 5.6.4) e Termo de Referência (item 13).

Q2: “O Cadastro da Proposta será apenas através do valor unitário e total correto? É necessário anexar proposta conforme modelo? Ou somente quando ajustar (caso vencedor)?”

R2: Vide capítulo 5 do Edital – Proposta Comercial.

“item 5.6 A proposta comercial inicial e a proposta comercial ajustada ao preço final poderão ser apresentadas conforme modelo do Anexo II, ou em modelo próprio desde que contenha todas as informações ali previstas”

Q³ “Qual a quantidade solicitada a cada entrega do Sulfato de Alumínio? Caminhão tanque Carreta? No caso pode INFORMAR o volume para as duas ETAS?”

R³: Em média 32T por entrega, na frequência média de 3/mês para uma e na outra uma entrega a cada 45 dias.

Q⁴ “A capacidade dos tanques são os que são solicitados em comodato correto? O comodato dos tanques e equipamentos são obrigatórios?”

R⁴: Está correto, é obrigatório.

Q⁵ “Qual fornecedor atual e valor praticado para o referido item”

R⁵: Bauminas, R\$ 1.635,00.

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 27/06/2022.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br