

Juiz de Fora, 08 de julho de 2022.

Pregão Eletrônico nº 008/22.

Objeto: *Aquisição de conjuntos motobombas e motores de alto rendimento para uso da CESAMA, conforme especificações contidas no Termo de Referência.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 008/22 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1 Por gentileza informar se a CONTRATANTE possui dispositivo para descarga do equipamento como Ponte Rolante, empilhadeira etc;

R1 Conforme consta no TR, a descarga do material é por conta do fornecedor.

Q2 Entendemos que a pintura deverá ser conforme padrão e cor do fabricante, tanto para o motor quanto para a bomba. Favor informar se nosso entendimento está correto.

R2 Sobre a pintura do equipamento, a cor deverá seguir o padrão do fabricante

Q3 Favor informar se devem ser realizados os testes de performance e hidrostático dos equipamentos e se estes serão testemunhados pela CONTRATANTE.

R3 Não pedimos testes hidrostáticos testemunhados pela CESAMA

Q4 Se os testes forem testemunhados, informar se os custos com viagem, hospedagem e alimentação do (s) inspetor (es) será de responsabilidade da CONTRATADA ou CONTRATANTE.

R4 Não pedimos testes hidrostáticos testemunhados pela CESAMA

Q5 Pedimos por gentileza rever a potência do motor elétrico solicitado, uma vez que, com o rendimento de 86,6%, a potência consumida pela bomba será de 301cv, que é maior do que a do motor. Ou seja, o motor funcionará constantemente no fator

de serviço, o que não é recomendado. É recomendado uma margem de pelo menos 10% entre a potência consumida pela bomba e a potência do motor elétrico.

R5 Com relação a potência do motor, ela será mantida em 300 CV , pois o equipamento vai trabalhar com inversor de frequência modulando o processo continuamente, com isso não trabalharemos com o fator de serviço do motor.

Q6 Entendemos que serviços de instalação ou acompanhamento a instalação não deverão ser acompanhados ou testemunhados pela CONTRATADA, sendo de total responsabilidade da CONTRATANTE. Favor informar se nosso entendimento está correto.

R6 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Cesama , não cabendo acompanhamento técnico de campo da empresa fornecedora.

Q7 Uma vez que as informações solicitadas interferem na elaboração dos custos do equipamento, solicitamos a prorrogação na data da licitação por pelo menos 1 semana após o envio das respostas.

R7 Todas as informações descritas acima não interferem no processo licitatório para aquisição dos equipamentos.

Q8 Complementado o e-mail anterior, por gentileza confirmar o sentido de giro da bomba visto do acoplamento.

R8 Um conjunto motobomba vai funcionar no sentido horário e o outro no sentido anti horário

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre Tedesco Nogueira

Pregoeiro – CESAMA

(32) 3692-9198 / 9201

anogueira@cesama.com.br