

Juiz de Fora, 05 de setembro de 2022.

Pregão Eletrônico 061/22

Objeto: Aquisição de materiais em ferro fundido para instalação do conjunto motobomba reserva na Elevatória Castelo Branco, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 061/22 e respostas conforme área técnica da CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q¹: “ITEM 04 – VALVULA WAFER BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16 –

o título do item informar Válvula Borboleta Wafer, porem no descritivo do item informa Válvula Borboleta Flangeada. Favor informar qual especificação devemos seguir?”

R¹: A especificação a ser seguida é a especificação descrita no item, onde estão descritas todas as características técnicas que deverá ser seguida para formalização da proposta.

Válvula borboleta duplo excêntrico tipo flangeada, com construção conforme a norma AWWA C 504, DN 400 mm, classe de pressão PN 16, para ser instalada entre flanges NBR 7675, com vedação estanque e bidirecional. Corpo, disco e hastes com sistema de duplo off-set para reduzir o atrito entre o disco e a sede. Corpo monobloco em ferro fundido nodular ASTM A 536, GR 65.45.12 com batente incorporado ao corpo,

disco com sistema duplo excêntrico em ferro fundido nodular ASTM A536, GR 65-45-12, com guarnição fabricada em aço inox CF8 para o contato de vedação com a sede em borracha. Eixo superior e inferior em aço inoxidável ASTM A276 tipo 410, buchas em bronze norma TM23, sede de vedação substituível em Buna-N com alma de aço e encaixada ao corpo da válvula e fixada através de anel de retenção, com possibilidade de substituição sem a remoção da válvula, da tubulação e podendo ser instalada em final de linha. Preme gaxeta em A 126 GR B tipo invertido o que possibilita ajuste sem a remoção do acionamento da válvula. Plaqueta de identificação em aço inoxidável. Corpo totalmente revestido interno e externo em pintura epóxi, acionamento por redutor com volante.

A data para a abertura das propostas está mantida para as 9 horas do dia 16/09/2022.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - lsoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br